

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Отдел надзорной деятельности г.Петрозаводска
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д.27, тел. 76-78-27, факс 76-92-72, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ondpz@sampo.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

г.Петрозаводск
(место составления акта)

14 час. 30 мин.
(время составления акта)

24 февраля 2015 г.
(дата составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя.

№ 49

в период с 28.01.2015 г. по 24.02.2015

г.
(дата (период) проведения проверки)

по адресу(ам):

г. Петрозаводск, ул. Генерала Фролова, д. 12
(место нахождения объекта защиты)

на основании распоряжения заместителя главного государственного инспектора

г.Петрозаводска

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта
Российской Федерации)

по пожарному надзору

Смородова Алексея Павловича

(фамилия, имя, отчество лица, издавшего распоряжение)

№ 49 от 12.01.2015 г

(№ и дата распоряжения)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского
округа «Средняя общеобразовательная школа № 5»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

осуществляющего(их) деятельность на объекте защиты:

здание общеобразовательного учреждения

(указывается вид и наименование объекта)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

20 рабочих дней

(дней или часов)

Акт составлен:

отделом надзорной деятельности г.Петрозаводска УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике
Карелия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении выездной
проверки

ознакомлен в 10 ч. 19 мин. "22" января 2015 г.

Смирнова Ирина Ивановна - директор

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки в прокуратуре)

Лицо(а), проводившие проверку:

Критенко Михаил Сергеевич - инспектор ОНД г. Петрозаводска УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия, Мошкин Александр Валерьевич - старший эксперт сектора судебных экспертиз ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Карелия, Голубниченко Дмитрия Евгеньевича - инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Карелия

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Смирнова Ирина Ивановна - директор, Дмитренко Алексей Иванович - зам. директора по безопасности, Булаев Алексей Юрьевич - зам. директора по АХР

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустившие нарушение.
1	2	3	4
1	Пожарная безопасность объекта защиты не обеспечена ввиду не соблюдения одного из следующих условий: 1) В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных №123-ФЗ; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.	Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;	директор МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" Смирнова И.И.; МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5"
		2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. (пункт 2 часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ).(статья 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ).	директор МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" Смирнова И.И.; МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5"

Нарушены требования Федерального закона от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-			
2.1	Система пожарной сигнализации в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ("Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации").	директор МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5" Смирнова И.И.; МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 5"

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

(выявлено/не выявлено)

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

(выявлено/не выявлено)

(указываются реквизиты выданных предписаний)

■ нарушения(ий)

выявлены

(выявлены/не выявлено)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

Прилагаемые документы:

Предписание 49/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от "24" февраля 2015 г.


(указываются наименования и реквизиты документов составленные в ходе проверки)

Подписи лиц, проводивших проверку:

**Инспектор ОНД г. Петрозаводска
Критенко М.С.**

(Должность, фамилия, инициалы государственного(ых)
инспектора(ов) по пожарному надзору,
уполномоченного(ых) на проведении проверки)

"24" февраля 2015 г.



(подпись)


М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

**Смирнова Ирина Ивановна -
директор**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

"24" февраля 2015 г.



(подпись)

Пометка об отказе в ознакомления с актом проверки:

(Должность, фамилия, инициалы государственного

" " " 20 " г.

✓ _____
(подпись)